

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Уполномоченный от трудового коллектива
Государственного автономного учреждения
Кемеровской области
«Юргинский психоневрологический
интернат»

Директор
Государственного автономного учреждения
Кемеровской области
«Юргинский психоневрологический
интернат»

Н.С. Кошкина

« ____ » _____ 2013г

А.Н. Либец

« ____ » _____ 2013г

ИНСТРУКЦИЯ
О мерах по пожарной безопасности
для специальных помещений
Продовольственный склад

ИПБ № 7

Государственное автономное учреждение
Кемеровской области
«Юргинский психоневрологический интернат»

г.Юрга

ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» **в дополнение к общеобъектовой инструкции** о мерах по пожарной безопасности ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) ИПБ №1 и устанавливает нормы поведения сотрудников и содержания помещения продовольственного склада в целях обеспечения пожарной безопасности.
- 1.2. Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками, чьи рабочие места расположены в помещении продовольственного склада независимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, командированных в Учреждение работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.
- 1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться правилами противопожарного режима, общеобъектовой инструкцией о мерах по пожарной безопасности ИПБ №1, утверждённой директором Учреждения, другими нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

2. Обязанности работников продовольственного склада по соблюдению требований пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности при исполнении должностных обязанностей все работники продовольственного склада обязаны:

- 2.1. Знать и строго выполнять требования настоящей инструкции, общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности ИПБ №1 (знакомиться с ними под роспись), поддерживать противопожарный режим как в помещении продовольственного склада, так и в других помещениях, зданиях и на территории Учреждения.
- 2.2. Проходить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по пожарной безопасности. Работники, на которых в соответствии с приказом директора Учреждения возлагается обязанность по обучению пожарно-техническому минимуму, обязаны такое обучение проходить в установленном порядке.
- 2.3. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
- 2.4. Выполнять меры пожарной безопасности при пользовании электроприборами, разрешёнными к применению на складе, предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами и материалами.
- 2.5. Знать пожароопасные свойства хранящихся продовольственных товаров, других веществ и материалов.
- 2.6. Знать схему эвакуации из помещения и этажа здания, места расположения огнетушителей и пожарных кранов.

Перед началом работы работники продовольственного склада обязаны:

- 2.7. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
 - обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам складирования продовольственных товаров и тары;
 - проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, неровностей, скользкости и открытых неогражденных люков, колодцев), достаточность освещения в проходах, проездах на местах производства складских работ;
 - перед началом погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время проверить пути транспортирования грузов (рампы, пандусы, переходные мостики, сходни и др.) и, при необходимости, посыпать противоскользящим материалом (песком, шлаком, золой).

- 2.8. Проверить внешним осмотром:
- наличие и исправность необходимых для безопасной работы ограждений эстакад, отбойного бруса, охранного борта, а также деревянных покатов с крюками, тормозных колодок, роликовых ломов и других приспособлений для подъёма и перемещения грузов;
 - отсутствие в кладовых свисающих и оголенных концов электропроводки.
- 2.9. Перед эксплуатацией подъёмно-транспортного оборудования проверить:
- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;
 - наличие и надежность заземления оборудования. Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;
 - отсутствие посторонних предметов вокруг оборудования;
 - исправность пускорегулирующей аппаратуры (пускателей, концевых выключателей и т.п.) и работу оборудования на холостом ходу.
- 2.10. При подготовке к работе товарных весов проверить внешним осмотром надежность их заземления.
- 2.11. Проверить наличие и состояние первичных средств пожаротушения.
- 2.12. Удостовериться в исправности средств телефонной связи.
- 2.13. Проверить состояние эвакуационных выходов, проходов. При необходимости принять меры для устранения обнаруженных преград и препятствий.
- 2.14. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

В течение рабочего дня работники обязаны:

- 2.15. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения его документами и посторонними предметами. Обеспечивать своевременную уборку рассыпанных (разлитых) горючих веществ (жидкостей).
- 2.16. Хранить продовольственные товары, а также вещества и материалы с учётом их пожароопасных физико-химических свойств. Соблюдать правила совместного хранения продовольственных товаров.
- 2.17. Строго соблюдать установленные предельные нормы хранения продовольственных товаров.
- 2.18. Спецодежду хранить в специальных шкафах. Промасленную ветошь, тряпки и горючие отходы хранить только в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками. Регулярно удалять горючие отходы за пределы склада в специально отведённые для этого места.
- 2.19. Не допускать вблизи и внутри склада курения и применения открытого огня. Курить можно только в специально отведённых местах, безопасных в пожарном отношении и оборудованных бочками с водой или урнами
- 2.20. В целях пожарной безопасности применять только исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
- 2.21. Следить за соблюдением правил перемещения в кладовых и на территории Учреждения, пользоваться только установленными проходами.
- 2.22. Следить за тем, чтобы не загромождались проходы и проезды между стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, разгружаемыми продовольственными товарами.
- 2.23. Не допускать присутствия без необходимости на своем рабочем месте посторонних лиц.

В помещении продовольственного склада ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 2.24. Хранить товары навалом и вплотную к отопительным приборам.
- 2.25. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами.
- 2.26. Курить на протяжении всего рабочего дня. Пользоваться открытым огнём, проводить любые пожароопасные работы.

- 2.27. Накапливать или разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор.
- 2.28. Вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.
- 2.29. Сушить одежду и обувь на нагревательных приборах.
- 2.30. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
- 2.31. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими бытовыми электронагревательными приборами.
- 2.32. Прокладывать транзитные линии электропроводки.

По окончании рабочего дня работники продовольственного склада обязаны:

- 2.33. Перед уходом из помещения продовольственного склада провести его осмотр, закрыть окна, фрамуги и форточки, при этом необходимо убедиться в том, что в помещении отсутствуют источники возможного возгорания, все электроприборы отключены, освещение выключено (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно).
- 2.34. **Персональная ответственность за осмотр и закрытие помещения по окончании работы возлагается на заведующего продовольственным складом.**

3. Основные требования по пожарной безопасности, предъявляемые к складским помещениям и складским работам

- 3.1. Хранение различных продовольственных товаров на складе должно осуществляться по признакам однородности огнетушащих веществ (вода, пена, газ).
- 3.2. Хранение складированных материалов в складских помещениях должно осуществляться на стеллажах, в шкафах, на специальных настилах и поддонах, выполненных из металла или других негорючих материалов.
- 3.3. Деревянные конструкции складских помещений должны быть обработаны огнезащитным составом. После обработки должен быть составлен акт о проведении работы подрядной организацией.
- 3.4. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения продовольственные товары должны укладываться в штабели. Напротив дверных проёмов должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. Через каждые 6 м в складах следует устраивать, как правило, продольные проходы шириной не менее 1 м.
- 3.5. Расстояние от складированных продовольственных товаров и оборудования до светильников должно быть не менее 0,5 м, до пожарных извещателей – 0,6 м, а до оросителей систем водяного пожаротушения - 1м.
- 3.6. Дежурное освещение в складских помещениях, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
- 3.7. Электрооборудование складских помещений по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для пломбирования, и закрываться на замок.
- 3.8. На дверях складских помещений должны быть вывешены таблички с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений, а также класс зоны по ПУЭ.

- 3.9. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.
- 3.10. Упаковочный материал и пустую тару необходимо выносить из помещений в отведенные места немедленно после ее освобождения.
- 3.11. При хранении в помещениях расходного запаса ЛВЖ и ГЖ должны выполняться следующие правила:
- помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией;
 - указанные материалы должны содержаться в плотно закрывающейся металлической таре (емкостях) с указанием хранимого вещества;
 - пролитая жидкость должна немедленно убираться;
 - ёмкости с ЛВЖ, ГЖ и ГСМ должны устанавливаться в металлических шкафах или ящиках с крышками и замками. На металлических шкафах должны быть нанесены соответствующие предупреждающие надписи и знаки, указаны нормы хранения и лицо, ответственное за хранение;
 - места хранения ЛВЖ и ГЖ должны быть обеспечены огнетушителями в соответствии с нормами оснащения, полы должны быть выполнены из материалов, не дающих искру при ударе, с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа;
 - в местах хранения ЛВЖ и ГЖ запрещается курить, пользоваться открытым огнем, производить огневые работы, хранить обтирочные материалы и спецодежду;
 - для открытия ёмкости с ЛВЖ и ГЖ следует использовать искробезопасный инструмент.
- 3.12. Разлитые ЛВЖ и ГЖ нужно немедленно удалить при помощи песка или опилок, которые после употребления следует убрать из помещения.

4. Обязанности и действия работников при возникновении пожара

- 4.1. При обнаружении пожара (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п.) в помещении **каждый сотрудник продовольственного склада обязан:**
- прекратить работу, немедленно сообщить о пожаре по телефону **01** в территориальную пожарную службу (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
 - сообщить о пожаре руководству Учреждения (руководителю структурного подразделения, ответственному дежурному).
 - по возможности обесточить помещение;
 - принять меры для эвакуации персонала и тушения пожара (с обязательным применением средств индивидуальной защиты);
 - при необходимости оказать пострадавшему первую помощь, вызвать «скорую медицинскую помощь» на место происшествия.
- 4.2. До прибытия пожарных подразделений руководителем тушения пожара является директор Учреждения (заместитель директора, начальник подразделения, ответственный дежурный), после прибытия подразделения территориальной пожарной службы – руководитель территориального пожарного подразделения.
- 4.3. **До прибытия пожарных подразделений работники продовольственного склада обязаны выполнять указания руководителя тушения пожара вплоть до полной ликвидации пожара.**
- 4.4. **Краткие правила пользования первичными средствами пожаротушения.** Здания, сооружения и помещения Учреждения должны обеспечиваться первичными средствами пожаротушения, которые предназначены для применения в начальной стадии пожара или возгорания. К таким средствам относятся специальные ёмкости с водой и песком, лопаты, ведра, ломы, багры, асбестовые полотна, пожарные краны, огнетушители.
- 4.5. По виду применяемого огнетушащего вещества (ОТВ) огнетушители бывают:
- водные (ОВ);

- воздушно-пенные (ОВП);
 - порошковые (ОП);
 - газовые, в том числе углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ).
- 4.6. **Наиболее универсальными** по области применения и по рабочему диапазону температур **являются порошковые огнетушители**, которыми можно успешно тушить почти все классы пожаров, в том числе и электрооборудование, находящееся под напряжением до 1000 В.
- 4.7. **Порошковые огнетушители** предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте. Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку.
- 4.8. **Углекислотные огнетушители** предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В. Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 необходимо раструб направить на горящий предмет, повернуть маховичок вентиля влево до отказа. Переворачивать огнетушитель не требуется; держать, по возможности, вертикально. Во избежание обмороживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела.
- 4.9. **Внутренние пожарные краны** предназначены для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей и для охлаждения ближайших резервуаров. Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав.
- 4.10. **Асбестовое полотно, войлок (кошма)** используются для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха.
- 4.11. **Песок** применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком.
- 4.12. **Использовать первичные средства пожаротушения для хозяйственных нужд, не связанных с тушением пожаров, не допускается.**