

**Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства"**

**Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2021г.**

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ	Контроль исполнения ранее выданных предписаний - №57/1/34 от 14.08.2020 г., №198/1/101 от 31.12.2019 г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.	05.03.2021 - 31.03.2021	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно вышел срок эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Системы АУПС и СОУЭ запроектированы и введены в эксплуатацию в 2006г. (кроме нового 5 корпуса и гаражей), данные системы противопожарной защиты не соответствует требованиям действующих нормативных документов, технические средства выработали свой срок службы в соответствии с техническими данными заводов-изготовителей и требуют замены.	По результатам выездной проверки установлено: ранее выданные предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности №57/1/34 от 14.08.2020 г., №198/1/101 от 31.12.2019 г. - выполнено
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ	Соблюдение требований пожарной безопасности ФЗ №69 от 21.12.1994г.	01.06.2021 - 29.06.2021	Не обеспечено выполнение требований к ограждающим конструкциям электрощитовых помещений в корпусах зданий №1, №2, №3 (не установлены противопожарные двери заводского изготовления с требуемым пределом огнестойкости - EI 60).	По результатам выездной проверки установлено: противопожарные двери заводского изготовления с требуемым пределом огнестойкости - EI 60 - установлены
ЮЖНО-СИБИРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА	Профилактический визит	14.09.2021-14.09.2021		В ходе профилактического визита юридическое лицо информировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствия критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. Особое внимание уделено соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований по осуществлению деятельности по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в т.ч. в части проведения технического обслуживания транспортных средств в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей транспортных средств, предрейсового контроля технического состояния.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ	Контроль исполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности	11.11.2021-16.11.2021	Не обеспечено выполнение требований к ограждающим конструкциям электрощитовых помещений в корпусах зданий №1, №2, №3 (не установлены противопожарные двери заводского изготовления с требуемым пределом огнестойкости - EI 60).	По результатам выездной проверки установлено: ранее выданные предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности №63/1/52 от 29.06.2021 и №18/1/12 от 31.03.2021 - выполнено
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Осуществление государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права - обращение №42/7-4038-21-ОБ	16.11.2021-29.11.2021	Нарушений не выявлено	

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ	Объявление предостережения	17.11.2021 - 17.11.2021		Описание предостережения: на объекте защиты - ГАУ «Юргинский психоневрологический интернат», расположенный по адресу: г. Юрга, ул. Шоссейная, 34, руководителем объекта в зимнее время может быть не обеспечено надлежащее содержание подъездом к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам), которое может повлечь нарушение требований пожарной безопасности
---	----------------------------	-------------------------	--	--