Дорожная карта по устранению выявленных нарушений контрольно – надзорными органами

за отчетный период 2026 г.

в ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»

№	Наименование учреждения	Кем выдано предписание (дата, номер)	Нарушение	Срок устранения нарушения	Исполнение мероприятий по устранению нарушения
1	ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»	Представление Юргинской межрайонной прокуратуры от 30.01.2026г. № 7-02-2026/Прдп42-26-20320029 об устранении нарушений закона.	1.Параметры микроклимата в жилых комнатах не соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам: СП2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хоз.субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», раздел II. П.2.4,разделIX.п.9.17; - СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V табл.5.27.(в комнатах 1 корпуса -№307,309,315; по относительной влажности в комнатах 3 корпуса -№202А,210Б,208Б; 5 корпуса -№214,224; 1 корпуса -№309,315)	Незамедлительно	Устранено. Проведена балансировка системы отопления путем регулировки автоматического погодного регулятора, с целью снижения температуры входящего в систему отопления потока. Увеличена кратность проветривания помещений для увеличения поступления свежего воздуха в комнаты. По результатам проведенных мероприятий произведены контрольные замеры температуры в комнатах 1 корпуса -№№307,309,315; по относительной влажности в комнатах 3 корпуса -№№202А,210Б,208Б ; 5 корпуса – 214,224; 1 корпуса -№№309,315 . Температура в данных комнатах соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам – СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а

					также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» раздел II п.2.4., раздел IX.9.17.; СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V табл.5.27.
			2. Приготовленное дез.средство не соответствует инструкции №025/19 по применению дез.средства «Люир Хлор Люкс» от 21.01.2019 г. табл.4,что не соответствует требованиям СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» п.130 пп.2.	Незамедлительно	Устранено. Проведен внеплановый инструктаж с дезинфектором по приготовлению дезинфицирующего раствора согласно инструкции №025/19 по применению дезинфицирующего средства «Люир Хлор Люкс» от 21.01.2019г. таблица 4.
			3. На втором этаже 3 корпуса(вход в переход между 3 и 1 корп.)не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем (двери деформированы, повреждены, нарушено нормальное функционирование конструкции в целом) п.14 Правил противопожарного режима в РФ 4. На лестничной клетке 2 этажа 3 корпуса (правое крыло со стороны 5 корпуса) не обеспечено наличие и исправное	До 01.07.2026г. на основании предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбасса от 29.10.2025г.№2510/010-42/64-ВО-П	Устранено. Установка противопожарных дверей взамен неисправных, предусмотренных изготовителем, согласно п.14 Правил противопожарного режима в РФ.

			состояние устройств для противопожарных дверей, уплотнений и порогов противопожарных дверей; 5. В актовом зале 3 корп.,каркас за потолком «Армстронг» выполнен из горючих материалов (деревянные бруски).ч.5 ст.ст134,ч. 1 ст.137 ФЗ №123 от 22.07.2008»Технический регламент о требованиях ПБ» 6. На лестничной клетке 2 этажа 1 корп. не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для противопожарных дверей, уплотнений и порогов противопожарных дверей (двери деформированы, повреждены, нарушено нормальное функционирование конструкции в целом) п.14 Правил противопожарного режима в РФ; 7. На 2 этаже 1 корпуса в фойе (перед кабинетами досуговой деятельности) не обеспечено наличие и исправное состояние устройств для противопожарных дверей, уплотнений и порогов противопожарных дверей (двери деформированы, повреждены, нарушено нормальное функционирование конструкции в целом) п.14 Правил противопожарного режима в РФ;	Устранено. Произведена замена каркаса за потолком «Армстронг» на негорючие материалы в актовом зале третьего корпуса . До 01.07.2026г. на основании предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2025г.№2510/010-42/63-ВО/П	Устранено. Установка противопожарных дверей взамен неисправных, предусмотренных изготовителем, согласно п.14 Правил противопожарного режима в РФ.
			8. В нарушение п.2.3 «Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соотвтествии с мед.рекомендациями)» стандартов социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме соц. обслуживания, установленных Постановлением Правительства Кемеровской обл.-Кузбасса от 18.01.2024 №617 «О предоставлении социального	Незамедлительно	Произведена корректировка в актах сдачи и приемки оказанных услуг по договорам за период 01.12.2025г. по 31.12.2025г у следующих получателей социальных услуг: Буленков Евгений Владимирович, Бурханов Сергей Ильгизович, Видерман Владимир Александрович, Байлагашев Виктор Кузьмич, Березовский Александр

			обслуживания на территории Кемеровской области-Кузбасса», фактическое количество оказанных услуг, превышающее установленную Стандартами кратность представления, составляющую на одного получателя социальных услуг в сутки – 1 услуга в сутки, установлено у следующих получателей социальных услуг:Буленкова Е.В, Бурханова С.И.,Видерман В.А., Байлагашев В.К., Березовский А.Н. Фактическое количество выполненных услуг указанным лицам составляет 32 единицы за декабрь 2025 г.,согласно актам сдачи и приемки оказанных услуг по договорам за период 01.12.2025 по 31.12.2025г.		Николаевич.
2	ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства»	Предписание Государственной инспекции труда в Кемеровской области -Кузбассе от 28.10.2026г № 422606431659235075 01	1.В нарушение п.1 части 1 ст.12 ФЗ от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщиком социальных услуг не обеспечено укомплектование необходимым числом специалистов для предоставления социальных услуг. В учреждении существует потребность в персонале: медицинском работнике среднего медицинского персонала – 1 штатная единица.	21.01.2027г.	До 15.01.2027г. трудоустроить медицинского работника - 1 штатная единица (фельдшер).

Директор ГАУ «Юргинский дом-интернат для граждан,
имеющих психические расстройства» О.А.Лыскова